

г. Москва

от "15" января 2015 г.

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания», именуемое в дальнейшем «Сетевой организацией», в лице Заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО "МОЭСК" - Московские кабельные сети Макаровский Алексей Юрьевич, действующего(ей) на основании Доверенности № б/н от 31 июля 2014 г.

ГСК "Лиан Авто" (далее «Заявитель»), в лице Председателя Правления Шнитманова Алексей Юрьевич

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили и подписали настоящий акт о следующем.

Сетевая организация осуществила технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) заявителя в соответствии с заявкой № И-12-00-941418/104.

Характеристики выполненного присоединения:
 максимальная мощность **118,47 кВт**;
 совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов - кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения	Предельное значение коэффициента реактивной мощности
ВРУ-0,4кВ ИП Карапетян Т.Л.	ТП 17958 ПС 814,505	наконечники КЛ-0,4кВ во ВРУ ИП Карапетян Т.Л.	0,4	118,47	-	3	-

Приборы учета (измерительные комплексы):

Точка присоединения	Приборы учета			Измерительные трансформаторы тока				Измерительные трансформаторы напряжения			
	Место установки	Тип	Класс точности	Место установки	Тип	Коэффициент трансформации	Класс точности	Место установки	Тип	Коэффициент трансформации	Класс точности
1	ВРУ	Меркурий 230 ART-01	I	-	-	-	-	-	-	-	-

Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики: 200 А (2 комплекта), 63 А Автономный резервный источник питания: отсутствует.

Прочие сведения: 107564, Москва г. Абрамцевская ул, дом № 30

Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Заявитель претензий по оказанию услуг к сетевой организации не имеет.

Подписи сторон

от Сетевой организации:


 / Макаровский А.Ю. /

от Заявителя:

Председатель Правления
 ГСК "Лиан Авто"

 15.01.15